

Vážený pan
Ing. Martin Liška
Nad Žlábkem 3757
580 01 HAVLÍČKŮV BROD
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1084891932

Ladislav Blažek / 840 840 840 Pardubice / 25. 5. 2016

Vyjádření k projektové dokumentaci.


Vážený pane Liško,
dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek ze dne 3. 5. 2016, který se týká vyjádření k projektové dokumentaci k akci:
„Nová parkoviště ul. Družstevní Třemošnice“.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

- Požadujeme v plném rozsahu respektovat stávající zařízení distribuční soustavy, včetně ochranného pásma.
- Stávající zemní kabelové vedení v prostoru nové zpevněné plochy (parkoviště) bude uloženo do kabelových chrániček za předpokladu dodržení podmínek ČSN 73 6005.
- Jelikož stavba zasáhne do ochranného pásma elektrického zařízení, požádá investor o udělení souhlasu s prováděním činností a s umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení. Formulář Žádost o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení je k dispozici na webových stránkách www.cezdistribuce.cz.
- Požadujeme dodržet podmínky, které jsou přílohou tohoto vyjádření.

Toto vyjádření nenahrazuje Sdělení o existenci sítí. Sdělení o existenci sítí je možno získat na webových stránkách www.cezdistribuce.cz, prostřednictvím aplikace geoportál.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha: Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00