



POZNÁMKA:

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ POTRUBÍ DOMOVNÍHO PLYNOVODU JE DLE ČSN 73 6005 V CHODNÍKU A VOLNÉM TERÉNU 800 mm A MÍSTĚ MOŽNÉHO PŘEJÍždĚNÍ AUTY 1000 mm.

PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ČSN 73 6005 (ZVLÁŠTĚ PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI SÍTĚMI), PŘÍPADNĚ POŽADAVKY SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VEŠKERÉ EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

PAŽENÍ VÝKOPU BUDE PROVEDENO V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH OD HLOUBKY 0,7 m. PŘI PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA O 0,1 m NA KAŽDOU STRANU.

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA VÝKOPU SE SVISLÝMI STĚNAMI, DO KTERÝCH VSTUPUJÍ OSOBY JE 0,8 m DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb.

NÁZEV AKCE:		<div>Projekty ZTI</div> <div>tel.: 776 867 635 e-mail: info@projektyzti.cz www.projektyzti.cz</div>		ČÍSLO PARÉ:
OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI				
INVESTOR:	MĚSTO TŘEMOŠNICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 451, 538 43 TŘEMOŠNICE			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
MÍSTO VÝSTAVBY:	LICHNICKÁ 402, TŘEMOŠNICE, p.č.st. 836, k.ú. TŘEMOŠNICE NAD DOUBRAVOU			
ZODP. PROJEKTANT:	JOSEF MAŠA – PROJEKTY ZTI, BRODSKÁ 1823/7, 591 01 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU, číslo autorizace: 1400395			
ČÁST DOKUMENTACE: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU				
DÍLČÍ ČÁST DOKUMENTACE:		DATUM VYDÁNÍ: 03/2018		
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB PLYNOVÉ ODBĚRNÉ ZAŘÍZENÍ		FORMÁT VÝKRESU: 1 A4		
		MĚŘÍTKO: 1:20		
NÁZEV VÝKRESU:		STUPEŇ: DPS		
VZOROVÝ DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZEMI		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.POZ-4		