



LEGENDA POTRUBÍ :

- STL PŘÍPOJKA PLYNU – ŘEŠENO SAMOSTATNOU PD
- DOMOVNÍ VNITŘNÍ PLYNOVOD Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ SPOJOVANÉHO LISOVÁNÍM
- (ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY)
- NTL DOMOVNÍ VNĚJŠÍ PLYNOVOD Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PE100
- TĚŽKÉ ŘÁDY SDR 11 S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM
- (ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY)

ZAVITOVÉ ARMATURY JDOU ZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ (VNITŘNÍM PRŮMĚREM) DN/ID

POZNÁMKA :

POTRUBÍ PLYNOVODU BUDE V PROSTUPECH PŘES KONSTRUKCE OPATŘENO CHRÁNIČKOU, PŘESAHUJÍCÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE NA OBE STRANY O 10 mm.
CHRÁNIČKY BUDOU ZHOOTOVENY ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO POTRUBÍ PLYNOVODU A BUDOU UTĚSNĚNY TRVALE PLASTICKÝM IMELEM.
MAXIMÁLNÍ (REDUKOVANÁ) SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU BUDE ČINIT 2,61 m³/h.

NÁZEV AKCE:		<div>Projektový ZTI</div>		ČÍSLO PARÉ:
OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI				
INVESTOR:	MĚSTO TŘEMOŠNICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 451, 538 43 TŘEMOŠNICE			<div>tel.: 776 867 635 e-mail: info@projektvyzti.cz www.projektvyzti.cz</div>
MÍSTO VÝSTAVBY:	LICHNICKÁ 402, TŘEMOŠNICE, p.č.st. 836, k.ú. TŘEMOŠNICE NAD DOUBRAVOU			
ZODP. PROJEKTANT:	JOSEF MAŠA – PROJEKTY ZTI, BRODSKÁ 1823/7, 591 01 ŽDAR NAD SAZAVOU, číslo autorizace: 1400395			
ČÁST DOKUMENTACE:				
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU				
DÍLČÍ ČÁST DOKUMENTACE:				
D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB				
PLYNOVÉ ODBĚRNÉ ZAŘÍZENÍ				
NÁZEV VÝKRESU:		STUPĚŇ: DPS		
PLYNOVOD – IZOMETRIE		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.P0Z-2		