



POZNÁMKA:

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ JE DLE ČSN 73 6005 V CHODNÍKU A VOLNÉM TERÉNU 800 mm. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ČSN 73 6005 (ZVLÁŠTĚ PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI SÍTĚMI), PŘÍPADNĚ POŽADAVKY SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VEŠKERÉ EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.

PAŽENÍ VÝKOPU BUDE PROVEDENO V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH OD HLOUBKY 0,7 m. PŘI PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA O 0,1 m NA KAŽDOU STRANU.

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA VÝKOPU SE SVISLÝMI STĚNAMI, DO KTERÝCH VSTUPUJÍ OSOBY JE 0,8 m DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb.

NÁZEV AKCE:		<div>Projekty ZTI</div> <div>tel.: 776 867 635 e-mail: info@projektyzti.cz www.projektyzti.cz</div>		ČÍSLO PARÉ:	
OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI					
INVESTOR:		MĚSTO TŘEMOŠNICE, NÁMĚSTÍ MÍRU 451, 538 43 TŘEMOŠNICE		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
MÍSTO STAVBY:		LICHNICKÁ 402, TŘEMOŠNICE, p.č.st. 836, k.ú. TŘEMOŠNICE NAD DOUBRAVOU			
ZODP. PROJEKTANT:		JOSEF MAŠA – PROJEKTY ZTI, BRODSKÁ 1823/7, 591 01 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU, číslo autorizace: 1400395			
ČÁST DOKUMENTACE:					
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ					
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ					
DÍLČÍ ČÁST DOKUMENTACE:		DATUM VYDÁNÍ:		03/2018	
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA		FORMÁT VÝKRESU:		1 A4	
NÁZEV VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:		1:20	
VZOROVÝ DETAIL ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZEMI		STUPEŇ:		0S	
		ČÍSLO VÝKRESU:		D.2.PLY-5	