



ZDĚNÝ PILÍŘ PRO UMÍSTĚNÍ  
HUP, PLYNOMĚŘU A REGULÁTORU  
1:20



UMÍSTĚNÍ HUP V PILÍŘI  
1:10  
(SPECIFIKACE DALŠÍHO ZAŘÍZENÍ V PILÍŘI VIZ PD PLYNOVÉHO ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ)



POZNÁMKA:

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA MŮŽE BÝT ZHOTOVĚNA AŽ PO VYBUDOVÁNÍ PILÍŘE, KTERÝ MUSÍ BÝT OPATŘEN UZAMKYATELNÝMI DVÍŘKY.  
BUDE UKONČENA ISIFLO KULOVÝM KOHOUTEM DN25, KTERÝ BUDE SLOUŽIT JAKO HLAVNÍ UZÁVEŘ PLYNU.

NÁZEV AKCE:		ČÍSLO PAR:	
OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI		Projekt ZTI	
INVESTOR:		tel.: 776 867 635	
MÍSTO STAVBY:		e-mail: info@projektzti.cz	
ZODP. PROJEKTANT:		www.projektzti.cz	
ČÁST DOKUMENTACE:		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		DATUM VYDÁNÍ:	
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		FORMÁT VÝKRESU:	
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA		MĚŘÍTKO:	
NÁZEV VÝKRESU:		STUPĚŇ:	
STAVBA PILÍŘE A UMÍSTĚNÍ HUP V PILÍŘI		ČÍSLO VÝKRESU:	